

Benodigde informatie voor Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring NTA8800 raamfolie.

Prestatiebepaling raamfolie:

Bepaal d.m.v. onderstaande normen de U- en/of g-waarden van zowel glas met als zonder folie:

- 1. Bepaling emissiviteit:**
 - Conform de NEN-EN 12898:2019.
Minimaal 3 metingen * correctiefactor.
- 2. Bepaling warmtedoorgangscoefficiënt U-waarde:**
 - Rekenmethode conform EN673:2011.
- 3. Bepaling zonneenergietoetreding g-waarde:**
 - Conform EN410:2011.
- 4. Bepaling Uw-raam**
 - Conform formule 8.15 van de NTA8800.
 - Rekentool beschikbaar bij BCRG, zie website.

Acceptatie testcondities:

De metingen dienen door een onafhankelijk instituut gemeten en gerapporteerd te zijn. De meetrapportages dienen als onderbouwing ingediend te worden.

Collegevergaderingen:

Het College GE controleert alle gegevens en gaat na of de testprocedures en berekeningsresultaten goed zijn. Twee maandelijks worden de dossiers tijdens Collegevergadering beoordeeld. De dossiers dienen minimaal 14 dagen van tevoren aangeleverd te zijn. De beoordelingsuitslag wordt uiterlijk twee weken nadien bekend gemaakt. Bij een positieve beoordeling wordt de kwaliteitsverklaring opgenomen in de openbare BCRG-database en kan deze gebruikt worden in de Nederlandse NTA 8800 Energie Prestatie (EPBD)-berekening.

<https://bcrg.nl/nl/energieprestatie/vergaderdata-college/>

Kosten beoordeling kwaliteitsverklaring: (2024)

Het controleren van een kwaliteitsverklaring opgesteld door een onafhankelijke instelling kost €430,- per verklaring. Meerkosten worden verrekend indien de aanvraag meerdere keren her beoordeeld moet worden. Een spoedaanvraag kost €2650,- per verklaring. Restitutie is niet mogelijk. Naast de éénmalige controlekosten wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor de BCRG-databank van €235,- per verklaring. Indien wordt aangegeven dat een product niet meer leverbaar is dan vervalt de jaarlijkse bijdrage. De verklaring blijft nog wel zichtbaar in de BCRG-databank. Jaarlijks worden de kosten geïndexeerd.

- Aanvraagformulier ondertekend retourneren.